

## 7. ANNEX IV

### 7.2 Annex IV.B:

Documentació de seguretat que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental o de llicència ambiental en matèria de prevenció d'incendis

Codi	Activitats
1.	Informació general de l'activitat
1.1	Informació gràfica: Situació relativa del local. Superfície total edificada (m <sup>2</sup> ). Accessibilitat. Sectors d'incendi considerats i superfície de cadascun (m <sup>2</sup> ). Situació dels sistemes i dels aparells de protecció.
1.2	Informació descriptiva sobre: Càrrega de foc ponderada de cada sector d'incendi. Abastament d'aigua contra incendis (nombre d'hidrants i la seva alimentació). Instal·lacions de protecció.
2.	Informació específica contra incendis
2.1	Per a activitats de la NBE-CPI. Compliment de la NBE-CPI-96: Compartimentació en sectors d'incendi. Càlcul de l'ocupació. Elements de l'evacuació: nombre i disposició de sortides, dimensionament; hipòtesi de bloqueig; altures d'evacuació. Estabilitat estructural: requeriments reglamentaris i justificació que la solució adoptada els compleix. Instal·lacions i serveis generals de l'edifici. Locals i zones de risc especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. Compliment del Decret 241/1994, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Compliment d'altres reglaments i disposicions que puguin afectar l'activitat en matèria de prevenció d'incendis.
2.2	Per a activitats recreatives d'espectacles i d'oci. Compliment del Reglament d'espectacles i activitats recreatives. Compliment del Decret 241/1994, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Compliment d'altres reglaments i disposicions que puguin afectar l'activitat en matèria de prevenció d'incendis.
2.3	Per a activitats d'indústria i magatzem. Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (Reial decret 786/2001).
2.3.1	Caracterització de l'establiment industrial. Configuració i ubicació en relació amb el seu entorn. Nombre de sectors. Configuració de cada sector. Avaluació de la càrrega de foc per sector. Avaluació de la càrrega de foc mitjana de l'establiment. Determinació del grau del risc intrínsec.
2.3.2	Requisits constructius. Admissibilitat de la situació. Sector d'incendi màxim. Comportament al foc dels materials. Estabilitat al foc dels elements constructius. Resistència al foc dels elements de tancament. Evacuació. Ventilació. Risc forestal.

Codi	Activitats
2.3.3	<p>Instal·lacions de protecció.          Detecció automàtica d'incendis          Polsadors d'alarma d'incendis.          Comunicació de l'alarma d'incendis.          Justificació del sistema d'abastament d'aigua contra incendis.          Hidrants.          Extintors.          Boques d'incendi equipades.          Columna seca.          Ruixadors automàtics d'aigua.          Altres sistemes d'extinció.          Enllumenat d'emergència.          Compliment del Decret 241/1994, sobre compliment urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis.          Compliment d'altres reglaments i disposicions que puguin afectar l'activitat en matèria de prevenció d'incendis.</p>
3.	<p>Organització de l'emergència.          Les activitats amb una superfície superior als 1.000 m<sup>2</sup> i de més de 10 persones han de preveure la confecció d'un pla d'autoprotecció amb el contingut següent:          Document 1: avaluació de risc.          Document 2: instal·lacions de protecció          Document 3: pla d'emergència i d'evacuació.          Document 4: implantació i simulacres.</p>